



acces exclusiv intervenție
autospeciala pomierii
latime l=6m

cf.433515 TIMISOARA
nr.topo.2117-2118/2
s=3581 MP.

Bransament de apă propus din PE-HD
PN10, PC30, De 75x1,9 mm, L = 4 m

Conductă de apă propusă pentru
incendiu, exterior din tuburi PE-HD
PN10, De 140x12,8 mm, L = 138 m

Rigolul la canal propus din tuburi
PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm, L = 57,7 m

Extindere canal menajer de incinta propus din
tuburi PVC-KG, SN4, De 215x7,7 mm, L = 190 m

max. S+P+4E+Er
P.O.T_{max} = 40‰
C.U.T_{max} = 2.1
H_{max} cornisa = 18m
H_{max} scama = 22m

nr.topo.2117-2118/1
s=3580 MP.

LEGENDA REȚELE HIDROEDILITARE:

- A — Conducta de apă existentă
- C — Canal existent din tuburi de beton
- Ap — Bransament de apă propusă din PE-HD
- Cp — Racord la canal propus din tuburi PVC-KG
- CA — Camin de apometru propus
- CR — Camin de racord propus
- Rd — Rigola pluvială propusă
- BR — Bazin de retenție propus
- DSH — Decantor separator de hidrocarburi propus
- Cp — Camin pluvial propus
- AI — Conducta de apă propusă pentru incendiu exterior propusă din PE-HD
- CV — Camin de vană propus
- Hie — Hidrant de incendiu exterior propus
- Cp — Extindere canal menajer propus din tuburi PVC-KG
- C — Camin de vizitare propus

INSPECTORIA PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL JUDEȚULUI
TIMIȘ
VIZAT
Spre
MĂSURARE
AVIZ
164 / 17 / SU-TM
DIN 09.03.2017

Verificator / expert	Nume:	Șemnătura	Cerinta:	Referat / Expertiza nr. / Data	Număr proiect:
	S.C. DELTA PROJECT S.R.L. Strada 1 DECEMBRIE, nr. 27/a, 300232, TIMISOARA Tel./Fax: 0356 105 103 E-mail: delta.proiect@yahoo.com CUI: J35 / 1445 / 2002 ORC: RO 14878525 Căp. 124 200 lei			Beneficiar: Decsovs Eduard și Ovidiu Alexandru Adresa: Denumire proiect: Locul construcției: strada Margina, nr. 7, Timisoara, Judetul Timis	P35/2016 Faza P.U.Z.
Șef proiect	ing. Florescu C-tin			Scara: Denumire planșă:	
Proiectant specialitate	ing. Căsușă Liliana			1:500	PLAN DE SITUAȚIE LUCRARI HIDROEDILITARE
Verificat	ing. Florescu C-tin			08.2017	Planșa nr. 01 - ED